

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ24.В.00898
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630531
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

«REHAU Sp.z.o.o.»

Адрес: Zaklad Produkcyjny Nochowo, ul Jesienna 10, 63-100, Srem, Poland.
Телефон 061-2814-100, факс 061-2814-109.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

«REHAU Sp.z.o.o.»

Адрес: Zaklad Produkcyjny Nochowo, ul Jesienna 10, 63-100, Srem, Poland.
Телефон 061-2814-100, факс 061-2814-109.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". ул.Станиславского, д.110Б, г.Ростов-на-Дону, 344002, Телефон: +7 863 2214039, тел./факс: +7 863 2406598.

ОГРН: 1026104153514. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ24 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Профили из поливинилхлорида систем REHAU для оконных и дверных блоков. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ5.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). По табл.3, 27: группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренно-

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства № 62-ПБ от 04.06.2010г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС» ССПБ.RU.ПБ24 от 23.04.2009 г.

Протокол испытаний №ТР0282-МВ/10 от 23.06.2010 г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ССПБ.RU.ИН.082 от 23.04.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.06.2010 по 25.06.2013



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Карпова О.Е.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Писанко Е.В.